



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в г. Дмитровграде

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 323/ПВ

г. Дмитровград, ул. Мелекесская, д.39 « 26 » октября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе Дмитровграде Масловой О.М.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального общеобразовательного учреждения Озёрская средняя школа имен Заслуженного учителя РФ А.Ф. Дворянинова по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озёрки, ул. Центральная, д.3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Учебные доски в учебных помещениях МОУ Озёрская СШ имени Заслуженного учителя РФ А.Ф. Дворянинова (каб.истории, иностранного языка, математики и рус. Языка (3 этаж) не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Туалетные помещения для мальчиков и девочек на 3 этаже МОУ Озёрская СШ имени Заслуженного учителя РФ А.Ф. Дворянинова не оборудованы туалетными кабинками с дверями, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

4. Потолок в фойе 2 этажа, кабинете информатики, спортивной залы, имеют дефекты, стена в санитарном узле для мальчиков на 3 этаже имеет дефекты (кафельная плитка отпала) что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об

особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить наличие источников искусственного освещения над классными досками в кабинетах истории, иностранного языка, математики и рус. Языка (3 этаж). Основание: п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до 29.04.2024
 2. Обеспечить наличие кабинок с дверями в туалетных помещениях для мальчиков и девочек на 3 этаже МОУ Озёрская СШ. Основание: п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 29.04.2024.
 3. Обеспечить проведение косметического ремонта стен в туалетном помещении для мальчиков на 3 этаже, потолка в фойе 2 этажа, кабинете информатики, спортивной спортивной зала. Основание: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В срок до 29.04.2024г
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МОУ Озёрская СШ имени Заслуженного учителя РФ А.Ф. Дворянинова по адресу:
Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озёрки, ул. Центральная, д.3
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в городе Димитровграде по адресу: 433508 Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Мелекесская, 39 тел/факс 884 235 24111 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» 08. 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской
области в городе Димитровграде

О.М. Маслова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » 10 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: